

# NOS RÉFÉRENCES



Hôtel Hangar 105  
112 chambres



Région Normandie

NEUF

## HÔTEL HANGAR 105

Rouen (76)

Mise en service : 2025

Zone climatique : H1a

### Matériels installés

- 4 VRF MAX 4R pour les parties communes
- 45 cassettes 600x600 et 800x800
- 4 EasyVRF pour les chambres
- 104 Micro gainables + Room energy Controller
- 2 Centrales de traitement d'air Serencio P et 1 Ultimio XL2 avec DAD

### Réalisation

- Maîtrise d'ouvrage : LA METROPOLITAINE ROUEN
- Bureau d'études : PRISME QUINCAMPOIX
- Installateur : TEMPERIA NORMANDIE



## LES + QUI ONT FAIT LA DIFFÉRENCE

- *Partenariat historique avec la Maîtrise d'ouvrage*
- Proposition globale en Atlantic donc un seul intervenant
- Taille du gainable pour les chambres
- Compacité des groupes extérieurs des chambres avec une quantité de fluide R410A faible (EN 378)